

АНКЕТА

обследования образовательного учреждения в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 188402 Ленинградская область, Волосовский район, д.Худанки 23А тел/факс 8-813-73-75-219 hudanki@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта государственное учреждение

Вид деятельности образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, **образование**, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта государственная собственность

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1966 год постройки, несущие конструкции – кирпич, бетонные блоки

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг вместимость-108 человек, посетителей в день-70 обучающихся, 30-педагогов

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1 ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
--------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	да	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	140см	
	Знак доступности учреждения			нет	
	Автостоянка посетителей			нет	создать
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	30м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	нет	создать
	Размер места со специальным знаком	К	350х500см	не имеется	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	600см имеется	
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте 	О,С О,С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см	13см 40см 113см	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	С	80 см наличие наличие	нет нет	
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	имеется	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70 см 85-95см	70 95	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	50см	Нет необходимости
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	1250x300	Нет необходимости
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	имеется	Нет необходимости
	Не скользкое покрытие	К, О, С	наличие	имеется	Нет необходимости
	Навес	К, О, С	наличие	имеется	Нет необходимости
	Лестница наружная				
	Не скользкое покрытие	О, С, Г	наличие	имеется	Нет необходимости
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	установить
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	ремонт
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	нет	Нет необходимости

1	2	3	4	5	6
	(закруглением)				
	Пандус наружный			имеется	Нет необходимости
	Ширина марша	К	не менее 100 см	120 см.	
	Уклон	К	И/Л - не более 1/12	1/12	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	37	
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	150x150 см 150x150 см	Нет необходимости
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	70 см 85-90 см 30 см	Нет необходимости
	Не скользкое покрытие	К, О	наличие	имеется	Нет необходимости
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	нет	Нет необходимости
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	400x155см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	150см 2,5см	Нет необходимости

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	170см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	600x600	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см 	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	нет	Нет необходимости
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	ремонт
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием 	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	Имеется с одной стороны 90 см.	установить

1	2	3	4	5	6
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	нет	Нет необходимости
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	нет	Нет необходимости
	Знак доступности	К, С	наличие	нет	установить
Пандус внутренний к лестнице №1 не имеется					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	нет	Нет возможности
	Уклон	К	И/Л - не более 1/12		Нет необходимости
	Разворотные площадки вниз, вверх	К	не менее 150x150 см	нет	Нет необходимости
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	нет	Нет необходимости
	Пандус переносной	К	наличие	нет	Нет необходимости
	Подъемник для инвалидов		наличие	нет	Нет необходимости
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	нет	Нет необходимости
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	нет	Нет необходимости

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			нет	Нет необходимости
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете № 17			имеется	Нет необходимости
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150x150 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	80	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		нет	Нет возможности
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	нет	Нет возможности
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	нет	Нет возможности
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	нет	Нет необходимости

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	имеется	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	60см	Установка с реконструкцией
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	установить
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень 	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	нет	Установка с реконструкцией
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	нет	Установка с реконструкцией
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	нет	установить
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского	С	30 см		установить

1	2	3	4	5	6
	туалета)				
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	нет	установить
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет	установить
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	установить
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	установить
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	Нет необходимости
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	нет	Нет необходимости
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см	К	наличие	нет	Нет необходимости

1	2	3	4	5	6
	(В)				
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	Нет необходимости
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	нет	Нет необходимости
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	Нет необходимости
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	нет	Нет необходимости

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта создать автостоянку с машино-местом для инвалидов со специальным знаком

на входной группе доступ в зону оказания услуги соответствует нормативу

на путях передвижения установить на лестнице №1 рельефную (тактильную) полосу перед маршем, контрастную окраску крайних ступеней, поручни по второй ступени в соответствии с нормативом

в зоне оказания услуги создать развивающую среду

в санитарных помещениях установить тактильную направляющую полосу к санузелу

по средствам информации и коммуникации на объекте -создать и установить средства информации о предоставлении услуги

Председатель комиссии по обследованию объекта

Заместитель директора по УВР

Члены комиссии:

Социальный педагог

Заместитель директора по АХЧ

Л.А.Каргозерова

Т.С.Говорухина

М.Г.Василевская